

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Struttura Semplice Laboratorio specialistico Sud Est

Laboratorio di Spalto Marengo, 33 - Alessandria (AL)

e-mail: laboratorio.al@arpa.piemonte.it - pec: lab.alessandria@pec.arpa.piemonte.it

Rapporto di prova n°: **20GO03363 del 29/10/2020**



ACCETTAZIONE

Committente: ASL AL - SEDE LEGALE
VIA VENEZIA 6
ALESSANDRIA

Ordine di accettazione n°: 20-017079 del 14/10/2020

Sede di accettazione: VIA DON GASPAROLO, 1 - ALESSANDRIA (AL)

Data ricevimento laboratorio: 14/10/2020

DATI RELATIVI AL CAMPIONE

Campione n°: 20GO03363

Descrizione del campione: ACQUE POTABILI
POZZO DEL FERRAIO - ALESSANDRIA - FRAZ. SPINETTA M.GO

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO

Verbale di campionamento: 459 del 14/10/2020

Data campionamento: 14/10/2020

Punto di campionamento: 2000P0004

Campionamento a cura di: ASL AL EX ASL 20 - ALESSANDRIA - SIAN

Data inizio analisi: 14/10/2020

Data fine analisi:

21/10/2020

Risultati analitici

Parametri chimici

METODO APHA methods for water, Ed 23rd 2017, 6200B

Parametro	UM	Risultato	Incertezza	Recupero
Tetracloroetilene	µg/l	0,2		N.A.
Tricloroetilene	µg/l	< 0,1		N.A.
Somma Tetracloroetilene + Tricloroetilene	µg/l	0,2		N.A.
Bromoformio	µg/l	< 0,5		N.A.
Cloroformio	µg/l	< 0,5		N.A.
Dibromoclorometano	µg/l	< 0,5		N.A.
Bromodichlorometano	µg/l	< 0,5		N.A.
Trihalometani totali	µg/l	< 0,5		N.A.
*Vinile cloruro	µg/l	< 0,1		N.A.
1,2-dicloroetano	µg/l	< 0,1		N.A.
Benzene	µg/l	< 0,1		N.A.

Note

Per la procedura di campionamento, si rimanda al relativo verbale.

Segue Rapporto di prova n°: **20GO03363 del 29/10/2020**

La ditta è stata informata con verbale di prelievo della data e dell'ora di inizio analisi. All'apertura del campione l'aliquota risultava integra e conforme a quanto indicato sul verbale di prelievo. La parte non ha presenziato all'inizio e all'esecuzione delle analisi. (art. 223 delle norme di attuazione del C.P.P.).

(*): i parametri contrassegnati con l'asterisco non rientrano tra quelli accreditati da ACCREDIA.

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova, così come ricevuto.

La colonna recupero indica, per ogni parametro, il recupero %; se questo sia stato utilizzato nei calcoli compare nella colonna (SI/NO) o in nota tecnica.

La lettera E nella colonna del risultato analitico, se presente, indica un valore espresso in notazione esponenziale, e va inteso come il prodotto del numero riportato per 10 elevato alla potenza rappresentata dal numero indicato dopo la E.

N.D.: non determinato

N.A.: non applicabile

Dichiarazione di conformità

Il campione esaminato, relativamente ai parametri chimici determinati, risulta conforme ai valori di parametro previsti dal D.Lgs. n.31 del 2 febbraio 2001 e s.m.i

Fine del Rapporto di prova n° 20GO03363 del 29/10/2020

Il Responsabile di laboratorio

Dott. Alberto Maffiotti

Firmato digitalmente