

2 PR_100_P-1 - IEL - Dettaglio 2 (archivio tipo piano interrato)
1 : 50



4 Sezione IEL-E scala A1 piscina
1 : 100

3 PR_100_P-1 - IEL - Dettaglio 3 (laboratorio interrato tipo)
1 : 50



Luci di emergenza a batteria che presentano una morsettiera a 5 poli (tipo od equivalenti al VOYAGER ONE M5 ANT E3D WH IP65) di cui sono da utilizzare: L – N – PE. Alimentazione 230V AC per carica batterie; al mancare di questa alimentazione, l'apparecchio si accende in emergenza, consumando la carica delle batterie.

Legenda IEL_Cablaggio Tipologico Luce emergenza

1 PR_100_P-1 - IEL - Dettaglio 1 (alimentazione FM surpressoine)
1 : 50





Legenda IAN_ANTINCENDIO



Legenda LOTTI
1 : 50

- LOTTO 1: PISCINA
- LOTTO 2: PALESTRA SCOLASTICA, PALESTRINA SCOLASTICA, SCUOLA MULTIDISCIPLINARITÀ UTENZE
- LOTTO 3: ARCIERI, BANDA MUSICALE, AULA MAGNA

Legenda IEL_Installazione tipo Luce emergenza



I PRESENTI ELABORATI GRAFICI SONO INDICATIVI: MISURE, CONTROLLI E VERIFICHE IN SITU, SONO A CARICO DELL'APPALTATORE PER LA REDAZIONE DEI COSTRUTTIVI DA FAR APPROVARE ALLA DL PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA. LE INFORMAZIONI DELLO STATO DI FATTO RIPORTATE SULLE AREE EDILIZIE O STRUTTURALI, SONO PURAMENTE INDICATIVE. RIFERIRSI A DOCUMENTI SPECIFICI DELL'ENTE PER QUESTI ASPETTI OD A RILIEVI APPOSITI IN SITU.

CITTÀ DI ALESSANDRIA
Piazza della Libertà, 1 -15121, Alessandria
Tel. 0131515111 P.IVA 00429440068
PEC: comunedialessandria@legalmail.it

ENERGY MEP ENGINEERING MODELS
Studio di ingegneria ENERGYMEP
sede operativa via Duino 128, Torino 10127 - Tel. 3474559751
Email: info@energymep.it - PEC: damiano.zurlo@ingpec.eu
www.energymep.it

IEL TAV PR

MEP2020-058.2

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAGLI INCENDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI ALCUNE SCUOLE (GRUPPO 3)

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO VOCHIERI
P.ZA M. D'AZEGLIO 15

Pratica VVF n° 13425 ESAME PROGETTO

LIV. RISCHIO	SCUOLA TIPO	CAPIENZA MAX
2	4	876

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
arch. Fabrizio Furia	
DIRETTORE ATTUATIVO DEL CONTRATTO	**PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI**
arch. Fabrizio Furia	ing. Damiano Zurlo
PROGETTO ARCHITETTONICO	**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**
ing. Damiano Zurlo	ing. Damiano Zurlo
PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO	**REVISIONI** — LOTTO T
ing. Damiano Zurlo PROFESSIONISTA ANTINCENDIO N° **TO11975I01888** MINISTERO INTERNO	

N°	Descrizione	Data
3	REVISIONE EP. - EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	17/05/21
4	REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO	31/05/21

Data Redazione	10/05/2021	Verifica Redazione	
Data Emissione	31/05/21	Verifica Emissione	
Nome file	MEP2020-058.2.rvt		
File stile di stampa (ctb)	----		
Modello	ELETTRICO	N° Revisione 4	Data Revisione 31/05/21

Codice Tavola: MEP2020-058.2_ESE _18 _TAV _IEL _REV4
Scala: Come indicato

Sottotitolo tavola:
PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO EMERGENZA PIANO PRIMO INTERRATO - DETTAGLI E PARTICOLARI (P-1)
Progettato da DZ; Verificato da DZ

MACROAREA IEL
N° Tavola 18

A TERMINE DI LEGGE IL COMMITTENTE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO CHE NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

data stampa pdf 01/06/2021 09:38:20